

СПРАВКА

об исполнении предписания № 2-19-182/1/1
Министерства РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Во исполнение предписания № 2-19-182/1/1 в ГБОУ школе № 23 с углубленным изучением финского языка Невского района Санкт-Петербурга проведены следующие мероприятия:

- расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности и классификация пожароопасных и взрывоопасных зон помещений ГБОУ школы № 23 произведен (приложение № 1)
- эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц проведены (приложение № 2)
- выход с лестничной клетки на кровлю оборудован противопожарным люком 2-го типа (приложение № 3)
- стены на путях эвакуации вдоль лестничных маршей окрашены водэмульсионной краской
- из тамбура малого спортивного зала убраны вешалки для одежды.

Директор ГБОУ школы № 23
с углубленным изучением финского
языка Невского района
Санкт-Петербурга



Бондарчук Т.И.

Приложение № 1

1. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССОВ ПОЖАРООПАСНЫХ И ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН

ГБОУ СОШ № 23 Невского района, г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, к. 4

№ п/п	Наименование помещения, здания	Площадь, м ²	Класс зоны по 123-ФЗ	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности
1	Кладовая для хранения сухих продуктов	8,7	П- Па	В4
2	Костюмерная кладовая	16,7	П- Па	В3

Без расчета не действительно.

Расчеты и выводы, сделанные в настоящей работе, справедливы только для принятых исходных данных и должны быть пересмотрены при их изменении (изменении технологий производства, перепланировке, изменения функционального назначения помещений, изменение ассортимента и количества хранимых и используемых материалов и т.п.).

Генеральный директор
ООО «Гефест»



Д. И. Казанцев

«23» июня 2015г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
(Руководитель организации, проводивший испытания)



Казанцев Д.И.
(Ф.И.О.)

УТВЕРЖДАЮ

Директор
(Руководитель организации заказчика)



Бондарчук Т. И.
(Ф.И.О.)

ПРОТОКОЛ № 75/15

О ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ ПОЖАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛЕСТНИЦ

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным изучением финского языка Невского района расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д. 20, к. 4.
(Наименование объекта)

Пожарная металлическая лестница – 1 штука.
(наименование испытываемой конструкции)

Лестница № 1. Высота лестницы 243 см, ширина лестницы 67 см, лестница выполнена из металлического уголка 4х4 см, количество ступеней 10 шт., ступени лестницы выполнены из металлической арматуры диаметром 1,5 см, ступени прикреплены с помощью сварки с шагом 28 см.

Испытания проводились 22 июня 2015 г., с 10-00 до 17-00
(Условия проведения испытаний)

Трос с площадкой и набором грузов, рулетка, линейка, угольник, уровень.
(средства испытания)

Сварные швы без повреждений, видимой коррозии не наблюдается.
(визуальный осмотр конструкции)

Величина испытательной нагрузки для каждой третьей ступени лестницы 1,8 кН(180кгс)
(расчет величины на конструкцию)

Величина испытательной нагрузки для площадки лестницы 1,62 кН(162кгс)

Величина испытательной нагрузки для ограждения площадки и марша лестницы 0,54 кН (54кгс)

Результаты испытаний пожарной металлической лестницы №1

№ п/п	Наименования испытываемого элемента	Количество испытываемых точек	Нагрузка Кн (кгс)	Результаты испытаний
1	2	3	4	5
1.	Ступени лестницы (10 ступеней)	3		
		Испытываемые точки: точка №1	1,8 (180)	Остаточные деформации и нарушения целостности отсутствуют
		Испытываемые точки: точка №2	1,8 (180)	Остаточные деформации и нарушения целостности отсутствуют
		Испытываемые точки: точка №3	1,8 (180)	Остаточные деформации и нарушения целостности отсутствуют
2.	Балки лестницы	3		
		Испытываемые точки: точка №1	1,8 (180)	Остаточные деформации и нарушения целостности отсутствуют
		Испытываемые точки: точка №2	1,8 (180)	Остаточные деформации и нарушения целостности отсутствуют
		Испытываемые точки: точка №3	1,8 (180)	Остаточные деформации и нарушения целостности отсутствуют

Выводы по результатам испытаний: Пожарная металлическая лестница №1 соответствует нормам пожарной безопасности.

Испытание провели:

Специалист ООО «Гефест»  Зайцев В.В.

Инженер ООО «Гефест»  Кияшко И.А.



Приложение № 3

Унифицированная форма № ТН-12
Утверждена постановлением Государственного статистического комитета России от 25.12.96 № 132

ООО "Гедест", ИНН 7811425568, 193231, Санкт-Петербург г., Коллонтай ул, дом № 25, корпус 1, литера Ю, тел.: (812)339-45-60, р/с 40702810936060000633, в банке ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО), БИК 044030811, к/с 30101810300000000811

Коды
Форма по ОКУД 0330212
по ОКПО 89069349

ГБОУ ШКОЛА № 23 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИНСКОГО ЯЗЫКА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИНН 7811066848, 193168, Санкт-Петербург г., Дыбенко ул, дом № 20, корпус 4, литера Ф, тел.: (812) 5885646, р/с 4060181020003000000, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
Грузополучатель
РОССИИ, БИК 044030001

по ОКДП
по ОКПО

ООО "Гедест", ИНН 7811425568, 193231, Санкт-Петербург г., Коллонтай ул, дом № 25, корпус 1, литера Ю, тел.: (812)339-45-60, р/с 40702810936060000633, в банке ФИЛИАЛ N 7806 ВТБ 24 (ПАО), БИК 044030811, к/с 30101810300000000811

по ОКПО 89069349

ГБОУ ШКОЛА № 23 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ФИНСКОГО ЯЗЫКА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ИНН 7811066848, 193168, Санкт-Петербург г., Дыбенко ул, дом № 20, корпус 4, литера Ф, тел.: (812) 5885646, р/с 4060181020003000000, в банке СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА
Плательщик
РОССИИ, БИК 044030001

по ОКПО

Основание № 1008/16 от 18.05.2016

Номер документа	Дата составления
39	18.05.2016

Транспортная накладная

номер № 1008/16
дата 18.05.2016
номер
дата
Вид операции

ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ

Номер по порядку	Товар		Единица измерения		Вид упаковки	Количество		Масса брутто	Количество (масса нетто)	Цена, руб. коп.	Сумма без учета НДС, руб. коп.	НДС		Сумма с учетом НДС, руб. коп.
	наименование, характеристика, сорт, артикул товара	код	наименование	код по ОКЕИ		в одном месте	мест, штук					ставка, %	сумма, руб. коп.	
1	Противопожарный лок	00-0000061	шт	796					1,000	25 423,73	25 423,73	18%	4 576,27	30 000,00
Итого									1,000	X	25 423,73	X	4 576,27	30 000,00
Всего по накладной									1,000	X	25 423,73	X	4 576,27	30 000,00

Товарная накладная имеет приложение на и содержит

Один

порядковых номеров записей

Всего мест

Масса груза (нетто)
Масса груза (брутто)

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на

листах

Всего отпущено на сумму
Тридцать тысяч рублей 00 копеек

Отпуск груза разрешил Генеральный директор
Главный (старший) бухгалтер
Отпуск груза произвел

Казанцев Д.И.
Казанцев Д.И.

По доверенности № _____ от _____
ком. кому (организации, должности, фамилии, и.о.)



Выдана _____
Грузополучатель
Подписи: [подпись], [подпись], [подпись]

Гваринский и компания
Гваринский С.В.